

**AVALIAÇÃO DE PARÂMETROS PARA DESCARGA DE EFLUENTES
LÍQUIDOS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICOS.**

Carga orgânica bruta (kg DBO/d)	Equiv. populacional	Eficiência mínima de remoção do sistema (%)	Sistema de tratamento proposto	Carga orgânica residual máxima permitida (kg DBO/d)	Concentração máxima permitida (mg/l)	
					DBO	DQO
$C \leq 2$	37	40	Fossa	1,2	180	360
$2 < C \leq 4$	74	70	Fossa/Filtro/Rafa	1,2 – 2,4	80	160
$4 < C \leq 6$	111	70	Fossa/Filtro/Rafa	2,4 – 3,6	80	160
$6 < C \leq 8$	148	80	Lagoas / LA	3,6 – 4,8	60	120
$8 < C \leq 10$	185	80	Lagoas / LA	4,8 – 6,0	60	120
$10 < C \leq 50$	926	90	Lagoas / LA	6,0 – 15,0	30	60
$50 < C \leq 100$	1852	90	Lagoas / LA	15,0 – 20,0	30	60
$C > 100$	1852	90	Lagoas / LA	> 10,0	30	60